

# VOLA, ettgreppsblandare

Innehavare/Utfärdat för

## VOLA A/S

Lunavej 2, DK-8700 Horsens, Danmark.

VAT nummer: DK-17 53 13 28

Tel: +45 70 23 55 00, Fax: +45 70 23 55 11

E-post: [info@vola.dk](mailto:info@vola.dk) , Hemsida: [www.vola.dk](http://www.vola.dk)

### Produktbeskrivning

Vola ettgreppsblandare HV1 och HV3 är avsedda för tvättställ, HV4 är avsedd för bidé. HV3 och HV4 levereras med lyftventil. HV4 har justerbar strålsamlare. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning.

### Avsedd användning

Ettgreppsblandare för varmt och kallt tappvatten.

### Handelsnamn

Vola HV1, HV3 och HV4.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.

Tappvatten

6:623, 1:a meningen.

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket.

### Tillhörande handlingar

Monteringsvägledning HV1\_HV3\_HV4 utg.V5, daterad 2021-02-01.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: nr. 128, Kontrollorgan: Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Vola A/S, Horsens, Danmark.

Typgodkännande SC0060-16 | 2021-02-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-16220



15531



Ackred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsdatum  
Typgodkännandets nummer  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifieringsorgan  
Kontrollorgan

VOLA A/S  
*enligt handelsnamn*  
*datum*  
SC0060-16  
†  
1002  
RISE  
DTI

## Bedömningsunderlag

Rapport 9907-4110 från SVGW, Schweiz.  
Rapporter 779723-A, 17716956464 och 890109-C från DTI.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning verifieras i enlighet med SS-EN ISO 3822.  
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.  
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.  
Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Blandarna omfattades tidigare av typgodkännande 0222/05.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-02-16, med giltighetstid t.o.m. 2021-02-15.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-02-15.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green